

12 ДЕНЬ

СТАТУС ПОМЕЩЕНИЯ
ДАН ЗАПУСК - ДЕНЬ 12

ПЛОЩАДКА **БП-12-9**

30 °C

ТЕМПЕРАТУРА

54 %

ВЛАЖНОСТЬ

50 %

УСТАВКА ВЛАЖНОСТИ

14.7 %

ПОТРЕБНОСТЬ В ВЕНТИЛЯЦИИ

27.1 ПА

РАЗРЯЖЕНИЕ

9.1 %

МИН. ВЕНТИЛЯЦИЯ

27 %

УСТАВКА МАКС. ВЕНТИЛЯЦИИ

30.9 °C

УСТАВКА

30.5 °C

ДАТЧИК 1

30.4 °C

ДАТЧИК 2

30.6 °C

ДАТЧИК 3

28.6 °C

ДАТЧИК 4

6.5 °C

ТЕМПЕРАТУРА КОМФОРТА

FALSE

ОТКРЫТИЕ ТОРЦЕВОЙ
ВЫТЯЖКИ 1

FALSE

ОТКРЫТИЕ ТОРЦЕВОЙ
ВЫТЯЖКИ 2

FALSE

ОТКРЫТИЕ ТОРЦЕВОЙ
ВЫТЯЖКИ 3

FALSE

ОТКРЫТИЕ ТОРЦЕВОЙ
ВЫТЯЖКИ 4

FALSE

ОТКРЫТИЕ ТОРЦЕВОЙ
ВЫТЯЖКИ 5

0 %

ТУННЕЛЬНЫЙ ПРИТОК 1

%

ТУННЕЛЬНЫЙ ПРИТОК 2

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОЦЕНТ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ БОКОВОГО ПРИТОКА 1

13.7 %

ПРОЦЕНТ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ БОКОВОГО ПРИТОКА 2

13.8 %

ОБОГРЕВ

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОГРЕВЕ ЗОНА 1

89 %

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОГРЕВЕ ЗОНА 2

30 %

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОГРЕВЕ ЗОНА 3

27 %

ВНЕШНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕМПЕРАТУРА

-1.4 °C

АВАРИИ